



МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНСТРОЙ РОССИИ)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР НОРМИРОВАНИЯ,
СТАНДАРТИЗАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ
СООТВЕТСТВИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ»
(ФАУ «ФЦС»)

Достоевского ул., д. 3, г. Москва, 127473
тел. (495) 133-01-57, (495) 133-01-58.
E-mail: info@faufec.ru http://www.faufec.ru
Адрес для почтовых отправлений:
107140, г. Москва, а/я 64

Генеральному директору
ООО «Простая Механика»

Ильиничу А.Д.

e-mail: nesterov@upat.ru

06 ФЕВ 2020 № 349/Ф
На № 153-01 от 23.01.2020 г

Федеральное автономное учреждение «Федеральный центр нормирования, стандартизации и технической оценки соответствия в строительстве» (ФАУ «ФЦС») на запрос о значениях вытягивающих нагрузок, указанных в технических свидетельствах Минстроя России № 5800-19 от 01.08.2019 г. и № 5882-19 от 25.11.2019 г., сообщает.

В таблицах 8 заключений ФАУ «ФЦС» (приложения к указанным техническим свидетельствам) приведены допускаемые вытягивающие нагрузки для одиночных анкеров без учета коэффициента безопасности по нагрузке $\gamma_f=1,4$.

Директор

А.В. Басов